

Сведения об элементах обеспечения доступа в здание

ГБПОУ РО «РТЭК» для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствии с разработанным паспортом доступности №159 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ГБПОУ РО «РТЭК», проектной документацией «Проведение мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) объекта ГБПОУ РО «РТЭК», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 85» и проведенными строительными работам по государственному контракту

Имеющиеся элементы доступности здания ГБПОУ РО «РТЭК» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 85	Описание обязательных элементов (требования)	Для обучающихся инвалидов и лиц с нарушениями здоровья:		
		зрения	слуха	<i>опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске</i>
I. Вход (входы) в здание				
Установлены поручни наружной лестницы		Да	Да	Да
Устроен пандус при наличии наружной лестницы и крыльца	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.	Да	Да	Да
Обеспечена достаточная ширина дверных проемов входной группы				Да
Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м)				Да
Обеспечен достаточный размер входной площади	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.	Да	Да	Да

При входе в объект установлена вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		Да		
Размещен план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		Да		
Установлены тактильно-контрастные указатели		Да		
Нанесена (размещена) контрастная маркировка стеклянных дверей		Да		Да
Нанесена (размещена) контрастная маркировка ступеней наружной лестницы		Да		Да
II. Пути перемещения внутри здания				
Обеспечена достаточная ширина дверных проемов				Да
Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м)				Да
Обеспечена достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		Да	Да	Да
Установлены поручни на лестницах		Да	Да	Да
Нанесена контрастная маркировка ступеней лестничных маршей		Да		Да
Установлены таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		Да		
В холле первого этажа здания установлен информационный терминал		Да	Да	Да
III. Санитарно-гигиенические помещения				
<i>Туалетная комната</i>				
Обеспечена доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных с соответствующими размерами	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	Да	Да	Да
Оборудована универсальная (специальная) туалетная кабина с	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2,	Да		Да

автономным от других уборных входом	глубина - 2,25, ширина двери - 0,9			
Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м)				Да
Установлен унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	Да	Да	Да
Рядом с унитазом обеспечено пространство для размещения кресла-коляски				Да
Установлены стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		Да	Да	Да
Установлена раковина с поручнями		Да	Да	Да
Установлены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		Да	Да	Да
Установлены водопроводные краны с рычажной рукояткой		Да	Да	Да
Установлена система вызова помощника		Да	Да	Да
IV. Учебные помещения				
Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м)				Да
Обеспечена достаточная ширина дверных проемов				Да
Выделены учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		Да	Да	Да
Имеются аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		Да	Да	Да
Обеспечено дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				Да
Обеспечено наличие в одном из помещений, предназначенных			Да	

для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры				
--	--	--	--	--